



Asia: VN/12126/2020

Lausuntopyyntö jakeluasemien turvallisuus- ja valvontasäätelyn uudistamista koskevasta ehdotusluonnoksesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

13 § tulisi lisätä tarpeeksi iso suojaetäisyys sähköautojen latauspisteisiin. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ohjeen mukaan latauspisteet on suositeltavaa sijoittaa vähintään 10 metrin päässä räjähdysvaaralliseksi luokitellusta tilasta sekä palavien nesteiden säilytysastioista / -tiloista (https://pelastuslaitokset.fi/sites/default/files/2022-08/S%C3%A4hk%C3%B6autojen_latauspisteet_kiinteist%C3%B6ss%C3%A4_ja_pelastustoiminnan_edellytysten_huomioiminen.pdf) Katsokaa myös SFS 6000-7-722:2017, standardi, joka käsittelee sähköajoneuvojen latausjärjestelmiä ja niiden vaatimuksia. Esimerkiksi veneasemilla maanpäällisten bensiinisäiliöiden suojaetäisyys veneiden pysyviin säilytyspaikkoihin on 15 m. Onkin tärkeää määritellä riittävä suojaetäisyys myös jakeluasemilla.

Suomen Palopäälystöliitto - Finlands Brandbefälsförbund ry